

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Приморскому краю,**

(наименование территориального органа МЧС России)

**г. Владивосток, ул. Суханова, 3 e-mail: gu@mchs25.ru , тел/факс. 8 (4232) 43-28-27**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района,**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 50 тел. (42352) 2-45-33 E-mail: ond\_spassk\_dalny@mchs25.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание N 105/1/1**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Администрации Спасского муниципального района,*

*Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению*

*«Средняя общеобразовательная школа №4» с. Прохоры Спасского района Приморского края*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора *Отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района*

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 105 от « 12 » декабря 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 9 часов 00 мин 14.12.2018 г. по 15 часов 00 минут 14.12.2018 г., с 9 часов 00 мин 17.12.2018 г. по 12 часов 00 минут 17.12.2018 г. проведена проверка государственными инспекторами городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района по пожарному надзору *Колодняк Игорем Петровичем, Вершининым Антоном Владимировичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

*МБОУ СОШ №4 с. Прохоры Спасского района Приморского края по адресам:*

*Приморский край Спасский район, с. Прохоры, ул. Ленинская, 1;*

*Приморский край Спасский район, с. Вишнёвка переулок Школьный, 1а и переулок Школьный, 6;*

*Приморский край Спасский район с. Красный Кут ул. Октябрьская, 82.*

, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *представителем администрации Спасского муниципального района по доверенности*

*№ 106 от 26.10.2018 года Рябий Александром Кирилловичем ;*

*директором МБОУ СОШ № 4 с. Прохоры Спасского района Приморского края Сивер*

*Андреем Александровичем; директором Вишнёвского филиала МБОУ СОШ № 4 с.*

*Прохоры Мамро Галиной Николаевной; директором Краснокутского филиала МБОУ*

*СОШ № 4 с. Прохоры Станицкой Татьяной Сергеевной*

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподнесения	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1.	в здании МБОУ СОШ №4 с. Прохоры по адресу: Спасский МР с. Прохоры ул. Ленинская, 1 не проведен планово-предупредительный ремонт (модернизация) установок пожарной автоматики согласно акта проверки АПС обслуживающей организации	п. 63 Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому	до 15.11.2019 г.	

		обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров. (ППР в РФ)		
2.	в здании МБОУ СОШ №4 с. Прохоры по адресу: Спасский МР с. Прохоры ул. Ленинская, 1 части здания различной функциональной пожарной опасности (складские помещения и помещения иного функционального назначения) не отделены противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости	Ст. 88 Части зданий, сооружений, строений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, строения, пожарного отсека. (123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	до 15.11.2019 г.	
3.	в здании МБОУ СОШ №4 с. Прохоры по адресу: Спасский МР с. Прохоры ул. Ленинская, 1 на путях эвакуации не размещены знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки выполняемые с применением фотолюминесцентных материалов	ГОСТ Р 12.4.026-2001 приложения Ж, И; ст. 37 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п.33 ППР в РФ: п. 6.1.4, Таблица 3 ГОСТ Р 12.4.026-2001	до 15.11.2019 г.	
4.	в здании Вишнёвского филиала МБОУ СОШ №4 с. Прохоры по адресу: Спасский МР с. Вишнёвка переулок Школьный, 1а на установки пожарной автоматики отсутствует исполнительная документация на установки пожарной автоматики согласно проверки АПС обслуживающей организации	61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.(ППР в РФ);	до 15.11.2019 г.	
5.	в зданиях Вишнёвского филиала МБОУ СОШ №4 с. Прохоры по адресу: Спасский МР с. Вишнёвка переулок Школьный, 1а и переулок Школьный, 6 не проведен планово-предупредительный ремонт (модернизация) установок пожарной автоматики согласно акта проверки АПС обслуживающей организации	п. 63 Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводо-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров. (ППР в РФ)	до 15.11.2019 г.	
6.	в зданиях Вишнёвского филиала МБОУ СОШ №4 с. Прохоры по адресу: Спасский МР с. Вишнёвка переулок Школьный, 1а и переулок Школьный, 6 части зданий различной функциональной пожарной опасности (складские, производственные и помещения иного функционального	Ст. 88 Части зданий, сооружений, строений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и	до 15.11.2019 г.	

	назначения) не отделены противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости	типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, строения, пожарного отсека. (123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);		
7.	в зданиях Вишнёвского филиала МБОУ СОШ №4 с. Прохоры по адресу: Спасский МР с. Вишнёвка переулок Школьный, 1а и переулок Школьный, 6 на путях эвакуации не размещены знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки выполняемые с применением фотолюминесцентных материалов	ГОСТ Р 12.4.026-2001 приложения Ж, И; ст. 37 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п.33 ППР в РФ; п. 6.1.4, Таблица 3 ГОСТ Р 12.4.026-2001	до 15.11.2019 г.	
8.	в зданиях Вишнёвского филиала МБОУ СОШ №4 с. Прохоры по адресу: Спасский МР с. Вишнёвка переулок Школьный, 1а и переулок Школьный, 6 на путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение	п. 6.22 Пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05. (СНиП 21-01-97*) п.7.72 Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное. 7.74 Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать: в местах, опасных для прохода людей; в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.; по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50 чел.; в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более; в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного оборудования; в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел.; в производственных помещениях без естественного света. (СНиП 23-05-95)  п.43 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей. (ППР в РФ)	до 15.11.2019 г.	
9.	в здании Краснокутского филиала МБОУ СОШ №4 с. Прохоры по адресу: Спасский МР с. Красный Кут ул. Октябрьская, 82 не проведен планово-предупредительный ремонт (модернизация) установок пожарной автоматики согласно акта проверки АПС обслуживающей	п. 63 Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации,	до 15.11.2019 г.	

		<p>автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</p> <p>В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров.</p> <p>(ППР в РФ)</p>		
10.	<p>в здании Краснокутского филиала МБОУ СОШ №4 с. Прохоры по адресу: Спасский МР с. Красный Кут ул. Октябрьская, 82 части зданий различной функциональной пожарной опасности (складские помещения и помещения иного функционального назначения) не отделены противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости</p>	<p>Ст. 88 Части зданий, сооружений, строений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.</p> <p>Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, строения, пожарного отсека.</p> <p>(123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);</p>	до 15.11.2019 г.	
11.	<p>в здании Краснокутского филиала МБОУ СОШ №4 с. Прохоры по адресу: Спасский МР с. Красный Кут ул. Октябрьская, 82 на путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение</p>	<p>п. 6.22 Пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05. (СНиП 21-01-97*)</p> <p>п.7.72 Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.</p> <p>7.74 Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>в местах, опасных для прохода людей;</li> <li>в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.;</li> <li>по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50 чел.;</li> <li>в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более;</li> <li>в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного оборудования;</li> <li>в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел.;</li> <li>в производственных помещениях без естественного света. (СНиП 23-05-95)</li> </ul> <p>п.43 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.</p> <p>(ППР в РФ)</p>	до 15.11.2019 г.	

	<p>в здании Краснокутского филиала МБОУ СОШ №4 с. Прохоры по адресу: Спасский МР с. Красный Кут ул. Октябрьская, 82 на путях эвакуации не размещены знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки выполняемые с применением фотолюминесцентных материалов</p>	<p>ГОСТ Р 12.4.026-2001 приложения Ж, И; ст. 37 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; п.33 ППР в РФ; п. 6.1.4, Таблица 3 ГОСТ Р 12.4.026-2001</p>	<p>до 15.11.2019 г.</p>
13.	<p>в здании Краснокутского филиала МБОУ СОШ №4 с. Прохоры по адресу: Спасский МР с. Красный Кут ул. Октябрьская, 82 на втором этаже здания на выходах ведущих в лестничную клетку отсутствуют двери оборудованные приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах</p>	<p>п.б.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.</p> <p>Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.</p> <p>В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.</p> <p>Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие при пожаре. (СНиП 21-01-97*)</p>	<p>до 15.11.2019 г.</p>
14.	<p>в здании Краснокутского филиала МБОУ СОШ №4 с. Прохоры по адресу: Спасский МР с. Красный Кут ул. Октябрьская, 82 внутренний противопожарный водопровод находится в не рабочем состоянии</p>	<p>55. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.</p> <p>Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.</p> <p>Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (ППР в РФ);</p>	<p>до 15.11.2019 г.</p>

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района по пожарному надзору Колодняк И.П.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

"17" декабря 2018 года

М.Л.П. \*

Государственный инспектор городского округа Спасск-Дальний и Спасского муниципального района по пожарному надзору Вершинин А.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

"17" декабря 2018 года

М.Л.П. \*

Предписание для исполнения получил:

"17" декабря 2018 года

\_\_\_\_\_  
(подпись)

директор МБОУ СОШ № 4 с. Прохоры  
Сивер Андрей Александрович  
(должность, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:

"17" декабря 2018 года

\_\_\_\_\_  
(подпись)

представитель администрации Спасского муниципального района по доверенности № 106 от 26.10.2018 года Рябий Александр Кириллович  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору